

(신축공동)주택 공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	상호(사업장명칭)	(주)삼정기업		성명(대표자)			박 상 천			
	주소	대구 달서구 대천동 300번지 일원 (전화번호: 053-643-7927)								
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모							
84A㎡			84B㎡	84C㎡	112㎡	119㎡	113㎡	118㎡	166㎡	
측 정 자	상호	경남대학교 산학협력단		등록번호			2019-1			
	주소	경남 창원시 마산합포구 경남대학로 7, 4공학관 5층 환경측정분석센터 (전화번호: 055-249-2773)								

공동주택 공기질 측정결과(단위: $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 또는 Bq/m^3)

항목	측정 일시 (시간)	측정 지점 (동-호수)	거실 방향	벤젠	톨루엔	폼알데 하이드	에틸 벤젠	자일렌	스티렌	라돈
권고기준	-	-	-	30 이하	1,000 이하	210 이하	360 이하	700 이하	300 이하	200 이하
1지점	21.08.25. (14:19)	(101-501)	남	0.8	249.1	13.5	126.1	15.8	26.6	밀폐: 150.6 환기: 27.3 ()
2지점	21.08.25. (14:23)	(102-1503)	남동	0.0	1.4	20.4	24.0	0.2	0.1	밀폐: 172.0 환기: 74.7 ()
3지점	21.08.30. (14:35)	(103-2704)	남서	1.5	194.2	12.8	69.3	5.3	1.7	밀폐: 60.8 환기: 11.4 ()
4지점	21.08.25. (15:30)	(104-302)	남동	1.0	324.3	10.9	54.7	4.3	11.5	밀폐: 144.2 환기: 73.4 ()
5지점	21.08.30. (13:40)	(105-1503)	남동	1.4	47.9	13.8	91.4	7.5	0.4	밀폐: 159.1 환기: 25.0 ()
6지점	21.08.25. (14:10)	(105-2705)	남	0.4	263.1	12.5	132.5	16.8	16.1	밀폐: 183.3 환기: 8.0 ()
7지점	21.08.25. (13:25)	(106-302)	남서	0.3	158.7	9.4	48.6	3.5	22.5	밀폐: 152.2 환기: 8.7 ()
8지점	21.08.25. (15:35)	(107-1501)	남서	0.2	293.5	23.2	58.1	5.2	11.1	밀폐: 126.5 환기: 13.0 ()

210mm×297mm [백상지 80g/㎡]

공동주택 공기질 측정결과(단위: $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 또는 Bq/m^3)

항목	측정 일시 (시간)	측정 지점 (동-호수)	거실 방향	벤젠	톨루엔	폼알데 하이드	에틸 벤젠	자일렌	스티렌	라돈
권고기준	-	-	-	30 이하	1,000 이하	210 이하	360 이하	700 이하	300 이하	200 이하
9지점	21.08.30. (15:05)	(108-2702)	남서	1.1	326.4	17.1	52.3	3.7	14.5	
10지점	21.08.30. (16:05)	(109-303)	남동	1.1	236.3	9.0	45.5	2.8	27.5	
11지점	21.08.30. (16:20)	(110-1304)	남동	0.6	359.1	10.9	110.1	12.0	2.7	
12지점	21.08.30. (13:43)	(111-2604)	남서	0.9	352.5	13.0	58.1	4.2	12.2	
13지점	21.08.30. (13:50)	(112-101)	남서	1.2	487.6	10.2	84.6	2.3	45.3	밀폐: 112.8 환기: 16.3 ()
14지점	21.08.30. (17:06)	(113-1702)	남동	1.0	330.3	23.1	36.4	1.5	14.7	
15지점	21.08.30. (16:55)	(113-3001)	남동	0.7	278.8	16.0	50.6	3.3	16.1	밀폐: 131.3 환기: 26.0 ()
16지점	21.08.30. (15:15)	(114-1403)	남동	0.7	376.6	12.1	27.0	4.7	21.1	밀폐: 190.5 환기: 50.8 ()
17지점	21.08.30. (15:30)	(115-2802)	남동	6.0	200.0	10.9	98.9	10.6	24.3	밀폐: 195.3 환기: 43.3 ()
평균				1.1	263.5	14.0	68.7	6.1	15.8	밀폐: 148.2 환기: 31.5 ()

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2021년 9월 일

제출자 (주) 삼정기업 (서명 또는 인)

대구광역시 달서구청장 귀하



※ 첨부서류: 신축 공동주택의 공기질 측정결과서 원본 1부