

(신축공동)주택 공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	①상호(사업장명칭)		(주)삼정기업		②성명(대표자)		박정오		
	③주 소		대전광역시 판암지구내 A1,A2BL						
	④공동주택 현황		공급세대		세대별 규모				
					59	69	72	76	84
		1245세대		397	156	523	163	6	
측 정 자	⑤상 호		(주)누리환경기술센터		⑥등록번호		615-81-47771		
	⑦주 소		경상남도 창원시 성산구 연덕로15번길 16 5층 (전화번호:055-267-2770)						
⑧공동주택 공기질 측정결과 (단위: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)									
항목	측 정 일 시	측 정 지 점 (동-호)	거실 방향	벤젠	톨루엔	폼알데 하이드	에틸 벤젠	자일렌	스틸렌
권고 기준	-	-	-	30 이하	1,000 이하	210 이하	360 이하	700 이하	300 이하
1지점	18/5/30	101-904	남향	0.0	662.3	42.5	155.2	400.3	0.0
2지점	18/5/30	102-301	남향	0.0	588.4	33.6	80.2	266.5	0.0
3지점	18/5/30	103-2303	남향	1.5	600.4	40.6	80.9	154.8	0.0
4지점	18/5/30	104-1004	남향	10.5	704.5	33.9	55.2	322.8	0.0
5지점	18/5/30	105-302	남향	0.0	544.2	40.8	54.1	157.9	0.0
6지점	18/5/30	106-2203	남향	0.0	555.4	50.4	12.8	304.9	0.0

항목	측정 일시	측정 지점 (동-호)	거실 방향	벤젠	톨루엔	폼알데 하이드	에틸 벤젠	자일렌	스틸렌
권고 기준	-	-	-	30 이하	1,000 이하	210 이하	360 이하	700 이하	300 이하
7지점	18/5/30	107-1101	남향	0.0	648.5	77.2	0.0	228.4	0.0
8지점	18/5/30	108-304	남향	0.0	704.9	77.1	45.2	207.4	0.0
9지점	18/5/30	109-1802	남향	0.0	632.9	53.2	0.0	55.9	0.0
10지점	18/5/30	110-1002	남향	0.0	541.2	44.1	0.0	190.8	0.0
11지점	18/5/30	111-303	남향	0.0	469.7	32.8	77.5	154.5	0.0
12지점	18/5/30	112-1403	남향	0.0	777.4	48.8	50.7	284.5	0.0
13지점	18/5/30	113-304	남향	0.0	611.8	60.2	48.2	488.3	0.0
14지점	18/5/30	114-1101	남향	0.0	554.2	47.1	0.0	205.9	0.0
평균				0.9	614.0	48.7	47.1	244.5	0.0
<p>다중이용시설 등의 실내공기질관리법」 제9조 및 같은 법 시행규칙 제7조에 따 라 신축 공동주택 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다</p> <p style="text-align: center;">2018년 06월 일</p> <p style="text-align: right;">제출자 (주)삼정기업 (서명 또는 인)</p> <p style="text-align: center;">대전광역시 동구청 귀하</p> <p>※ 구비서류 : 신축 공동주택 공기질 측정결과서 원본 1부</p>									