

[별지 제1호서식]

(뒤 쪽)

항목	측정 일시	측정 지점 (동-호수)	거실 방향	벤젠	톨루엔	폼알데 하이드	에틸 벤젠	자일렌	스틸렌
권고 기준	-	-	-	30 이하	1,000 이하	210 이하	360 이하	700 이하	300 이하
평균				0.0	508.0	90.8	102.4	248.9	0.0
<p>다중이용시설 등의 실내공기질관리법」 제9조 및 같은 법 시행규칙 제7조에 따라 신축 공동주택 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.</p> <p style="text-align: center;">2018년 06 월 일</p> <p style="text-align: right;">제출자 전창유 (서명 또는 인)</p> <p style="text-align: center;">대전광역시 동구청 귀하</p>									
<p>※ 구비서류 : 신축 공동주택 공기질 측정결과서 원본 1부</p>									

210mm×297mm [신문용지 54g/m²(재활용품)]